



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SS PL-4.5t
②	本体天板	一式	SS PL-3.2t
③	点検蓋	一式	SS PL-2.3t
④	施錠用金具	1	SS PL-3.2t
⑤	ゴムパッキン	一式	合成ゴム 20×3.0t
⑥	底板	1	SS PL-4.5t
⑦	側面外部補強材	一式	SS L-50×50×6.0t
⑧	天板裏部補強材	一式	SS L-50×50×6.0t
⑨	通気口	1	SS 内径ソケット 25A
⑩	膨張口	1	SS 内径ソケット 40A
⑪	自動給水口	1	SS 内径ソケット 32A
⑫	手動給水口	1	SS 内径ソケット 32A
⑬	オーバーフロー	1	SS 内径ソケット 40A
⑭	ドレン	1	SS 内径ソケット 25A
⑮	電極取付口	1	SS 内径ソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB91
300H	TB93A / TB93B
500H	TB95
700H	TBX97
1,000H	TBX910

有効容量	1,000 ℓ
自重	≒ 325 kg
国土交通省仕様(国内仕様)	
内部処理: エポキシ樹脂塗装	
外部処理: サビ止ベント塗装	

*ボールタップは別途となります。
 (推奨: 兼工業株式会社製)
 (注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

PLI工業株式会社

訂正

図面作成日 2020年 3月 16日

図面番号

営業担当者 _____ 設計者 千崎

作図者 千崎 検図者 _____

図面名 **SS鋼板製タンク (膨張タンク仕様)**

品番 **PTE-1000A**

縮尺 1/15