



| 番号 | 名称 | 数量 | 規格・寸法 |
|----|---------|----|----------------|
| ① | 本体 | 一式 | SS PL-3.2t |
| ② | 本体天板 | 一式 | SS PL-3.2t |
| ③ | 点検蓋 | 一式 | SS PL-2.3t |
| ④ | 蓋固定用ナット | 4 | SS 8φ (ワッスター付) |
| ⑤ | ゴムパッキン | 一式 | 合成ゴム 20×3.0t |
| ⑥ | 底板 | 1 | SS PL-3.2t |
| ⑦ | 通気口 | 1 | SS 内径ソケット 25A |
| ⑧ | 膨張口 | 1 | SS 内径ソケット 25A |
| ⑨ | 自動給水口 | 1 | SS 内径ソケット 20A |
| ⑩ | 手動給水口 | 1 | SS 内径ソケット 20A |
| ⑪ | オーバーフロー | 1 | SS 内径ソケット 25A |
| ⑫ | ドレーン | 1 | SS 内径ソケット 20A |
| ⑬ | 電極取付口 | 1 | SS 内径ソケット 50A |

| 適合標準架台 | |
|--------|---------------|
| ブラケット | TBB2 |
| 逆ブラケット | TBR2 |
| 100H | TB21 |
| 300H | TB23A / TB23B |
| 500H | TB25 |
| 700H | TBX27 |
| 1,000H | TBX210 |

| | |
|-----------------|---------|
| 有効容量 | 100ℓ |
| 自重 | ≒ 64 kg |
| 国土交通省仕様(国内仕様) | |
| 内部処理: エポキシ樹脂塗装 | |
| 外部処理: サビ止ベイント塗装 | |

* ポールタップは別途となります。
 (推奨: アイエス工業株式会社)
 (注: 推奨品以外のポールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

PLP工業株式会社

訂正

図面作成日

2020年 3月 16日

図面番号

営業担当者

設計者

千崎

作図者

千崎

検図者

図面名

SS鋼板製タンク
(膨張タンク仕様)

品番

PTE-100B

縮尺

1/10