

	150
	700 500 740 (庭板外寸法)
上侧(1) 下侧(12)	120
440□ (点検蓋寸法) 25 (255)	

番号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法		
1	内部槽	一式	SUS304 2B PL-3.0t		
2	断熱材	一式	硬質ウレタン 厚さ30mm		
3	外部カバー	一式	SUS304 2BHL PL-1.5t		
4	底板	1	SUS304 PL-3.0t		
⑤	点検口	一式	FRP		
6	外部点検蓋	1	SUS304 2B PL-1.5t		
7	内部蓋	1	FRP		
8	コ゛ムハ゜ッキン	一式	合成ゴム 20×3.0t		
9	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t		
10	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-50 × 3. 0t		
111	通気口	1	SUS304 内ネジソケット 25A		
12	給水出口	1	SUS304 内ネジソケット 40A		
13	自動給水口	1	SUS304 内ネジソケット 25A		
14	手動給水口	1	SUS304 内ネジソケット 25A		
15	オーバ・ーフ・ロー	1	SUS304 内ネジソケット 32A		
16	ト・レーン	1	SUS304 内ネジソケット 20A		
1	電極取付口	1	SUS304 内ネジソケット 50A		


適合標準架台				
ブラケット	TBB4			
100H	TB41			
3 0 0 H	TB43A / TB43B			
500H	TB45			
7 0 0 H	TBX47			
1,000H	TBX410			


実 容 量	200 Q
自 重	≒ 163 kg
	国内仕様


*ボールタップは別途となります。

(推奨:アイエス工業㈱社製)

(注:推奨品以外のボールタップを使用した場合、 有効水量が確保できない可能性があります。)







プレパイ工業株式会社

	2020年 5月 27日					^{図 面 名} S U S 製サンドイッチ型タンク (消火用充水タンク仕様)		
	営業担当者	^{設計者} 千 崎	作 図者 千 崎	検 図 者	品番(SUTF-200	縮 ^尺 1 15	